

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ21.В.00436
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373961
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Литейно-Прессовый Завод "Сегал" (ООО "ЛПЗ "Сегал").
(наименование и место нахождения заявителя) Адрес: 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, строение 15.
ОГРН: 1022402467890. Телефон (391) 274-90-69, факс (391) 274-90-35.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Литейно-Прессовый Завод "Сегал" (ООО "ЛПЗ "Сегал").
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Адрес: 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, строение 15.
ОГРН: 1022402467890.
Телефон (391) 274-90-69, факс (391) 274-90-35.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "СибТест" ООО "Центр пожарной экспертизы", 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50А, телефон: (391) 223-66-60, факс: (391) 290-50-05. ОГРН: 1082468052567. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ21 выдан 28.12.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Профиль прессованный из алюминиевых сплавов с порошковым полимерным покрытием для светопрозрачных ограждающих конструкций (готовый).
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) ГОСТ 22233-2001.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
52 7522

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) См. Приложение № 0183130.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ1 (группа горючести - Г1; группа воспламеняемости - В1; группа по дымообразующей способности - Д1; группа по токсичности продуктов горения - Т1).
Протокол испытаний № 368-13/С-ВМ от 24.10.2013 г. НИЛ «СибТест» ООО «ЦПЭ», адрес: 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50А, рег. № ТРПБ.RU.ИН40 от 28.12.2010 г. до 27.12.2015 г.
Схема сертификации 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 № РОСС RU.ФК48.К00041 от 02.10.2012 г. выдан Органом по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО "Центр сертификации и экспертизы "Красноярск - Тест".
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) рег. № РОСС RU.0001.13ФК48.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.10.2013 по 28.10.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С.П. Амельчугов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Д.С. Негина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ21.В.00436 (обязательная сертификация)

ТР **0183130**
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	«Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»	МЕТОД II
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»	
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	п.п. 4.18, 4.20



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С.П. Амельчугов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Д.С. Негина